Telegram+簡訊(2 合一)自動發報機



型號:G330-ST

警報模式-可經由編輯軟體設定,自由選擇:

可發送 Telegram+簡訊 訊息

只發簡訊

只發 Telegram 訊息

- 1. 解除警報也可以自由設定,是否發出警報訊息.
- 2. 警報如果持續超過 30 分鐘,會再發一次"Telegram 訊息","(警報持續中)+原本設定的訊息內容"以提醒接收者。.
- 3. 簡訊可通知 16 組手機號碼. Telegram 可通知 4 個群組.
- 4. 主機 SIM 卡接觸不良,,蜂鳴器通知,並自動重新開機
- 5. 手機模組 當機,收訊不良,蜂鳴器通知,並自動重新開機
- 6. 主機 CPU 當機,,,蜂鳴器通知,並自動重新開機
- 7. 手機模組 每隔 24 小時 自動斷電重開,預防基地台當機故障

採用 4G LTE 網路即時通報,可預先編輯警報訊息內容並發報給指定聯絡人或群組,以增進事件通報速率。免拉電話線、安裝簡易,不必擔心線路遭人為破壞.

- 1. SIM 卡需求:產品需要安裝一張 SIM 卡,可以使用易付卡或任何可連網的 SIM 卡。如果您需要透過 Telegram 發送訊息,則需要具備可連網的 SIM 卡。
- 2.電腦端簡訊編輯軟體:該產品提供了電腦端的簡訊編輯軟體,您可以通過 USB 介面將產品與電腦連接,方便 進行操作。這使得您能夠直接在電腦上設定要通知的手機號碼和發送的警報訊息內容,相對於需要預先儲存在 SIM 卡中的產品更加方便和容易操作。
- 3. 離線作業:一旦您在電腦上編輯完簡訊內容,您可以單機操作,無需持續與電腦連接。這提供了更大的靈活性和便利性。

- 4. 警報訊息儲存:警報訊息內容直接儲存在主機中,具有內建記憶體。這意味著即使斷電,訊息內容也不會消失。同時,您可以隨時使用附帶軟體更改警報訊息內容。
- 5. 自動重設:主機會定期自動重設,以預防 4G LTE 基地臺系統當機的情況發生。
- 6. 光耦合隔離:產品的輸入觸發端使用了光耦合隔離,可以保護簡訊主機,同時預防突波雜訊的干擾。
- 7. 多種 DI 迴路選擇:這款產品提供多種 DI 迴路的選擇,包括單迴路、四迴路、八迴路、十六迴路和三十二迴路等等。您可以根據需要選擇適合的迴路數量.
- 8.可追加選購不斷電系統: 包含鋰電池+斷電偵測並自動發報訊息.

可紀錄最近100筆警報資料

可由網頁查詢警報紀錄 日期+時間+訊息 警報紀錄

```
=>LINE-苦较期级例試置较期级例或者较期第12組
2024-01-21 15:35:54
2024-01-21 15:36:02 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第13組
2024-01-21 15:36:11 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第14組
2024-01-21 15:36:20 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第15組
2024-01-21 15:36:28 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第16組
2024-01-21 15:36:36 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第01組
2024-01-21 15:36:44 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第02組
2024-01-21 15:36:53 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第03組
2024-01-21 15:37:01 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第04組
2024-01-21 15:37:09 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第05組
2024-01-21 15:37:18 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第06組
2024-01-21 15:37:26 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第07組
2024-01-21 15:37:35 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第08組
2024-01-21 15:37:43 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第09組
2024-01-21 15:37:52 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第10組
2024-01-21 15:38:01 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第11組
2024-01-21 15:38:10 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第12組
2024-01-21 15:38:31 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第13組
2024-01-21 15:38:47 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第14組
2024-01-21 15:39:01 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第15組
2024-01-21 15:39:10 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第16組
2024-01-21 15:39:19 =>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸第16組
```

返回編輯

警報紀錄是儲存在發報機中,無須電腦

www.temai.com.tw

本產品需要一張 SIM 卡(需可連網)

電源: DC12V (有附贈變壓器 AC110~220V)

電流: 待機 25mA 動作時最大 500mA 內容物: 主機-變壓器-外接 1.5 米天線